



SONAX-ALARM Sicherheitstechnik GmbH · Gildestraße 35 · 49477 Ibbenbüren

WiTo-Sicherheitstechnik GbR  
Thomas & Peter Winterholler  
Gewerbering 14a  
86438 Kissing

Ibbenbüren, 27. Oktober 2020

## Produktidentität

Sehr geehrter Herr Winterholler,

wir beliefern Sie mit unseren Produkten des Brandmeldesystems Sonax MBZ (S 212001).

### Die Zentrale:

FSO 3000-C (G 218009)  
entspricht der BOSCH FPA 1200 (G 209154)

FSO 3000 Standard/Premium (G 218009)  
entspricht der BOSCH FPA 2000 SFM/PFM (AVENAR Panel 2000, G 209154)

### Die Zentralensteuerung (für FSO 4000-C/Standard/Premium, FPA 5000, AVENAR 8000 SFM/PFM):

PCO 4000-C (G 218008)  
entspricht der BOSCH MPC 0000-C (G 205106)

PCO 4000 Standard/Premium (G 218008)  
entspricht der BOSCH FPE 8000 SPC/PPC (AVENAR Panel 8000, G 205106)

**Die Module, Melder und weiteren Komponenten sind identisch und haben in den VdS-Systemen auch identische Gerätenummern.**

Hardware und Software der Brandmelderzentralen werden von uns nicht verändert.

SONAX-ALARM Sicherheitstechnik GmbH

Ulrike Leinker  
(Geschäftsführerin)

SONAX-ALARM Sicherheitstechnik  
GmbH  
Gildestraße 35  
49477 Ibbenbüren  
Telefon (0 54 51) 94 74-0  
Telefax (0 54 51) 94 74-65  
Email: [info@sonax-alarm.de](mailto:info@sonax-alarm.de)

Internet: [www.sonax-alarm.de](http://www.sonax-alarm.de)  
USt-IdNr.: DE 813449989  
Handelsregister Steinfurt B 5843  
Geschäftsführer  
Ulrike Leinker, Philippe Lécuyer

Kreissparkasse Steinfurt  
(BLZ 403 510 60) 1 004 811  
IBAN: DE52 4035 1060 0001 0048 11  
BIC: WELADED1STF

VR-Bank Kreis Steinfurt eG  
(BLT 403 619 06) 9 292 900  
IBAN: DE19 4036 1906 0009 2929 00  
BIC: GENODEM1IBB